

公告附表三-和興水岸社會住宅內商業設施

承租戶應提供本局申請綠建築標章文件

核准文號：113 年 7 月 9 日北市都企字第 1133051299 號

- 一、承租戶應於完成室內裝修作業正式營業日前將下列表附資料 1 份送交本局彙辦。申請綠建築標章階段如經通知應辦理補正，應於接獲本局通知 5 日內備齊提供資料。
- 二、外觀立面開窗尺寸位置、外牆材質勿擅自變更。
- 三、**各項設施設備(如燈具、空調等)須具 1 級能源標章**，空間裝設之分離式個別空調，單一室外機應小於 5HP，併已設置具一級效能標章的機種；若設置大於 5HP 之個別空調或 VRV 系統中央空調，應檢附具空調技師簽證之空調節能計算書，且應符合 EAC、COP、CSPF 等之效能基準。
- 四、個別空間勿任意增加照明密度、燈具瓦數、變更燈具種類、變更設置間接照明。

天花板燈具配置圖(※. dwg)
天花板燈具配置圖(※. pdf)
燈具出廠證明
燈具節能標章影本
空調設備配置圖(※. dwg)
空調設備配置圖(※. pdf)
空調設備型錄
空調設備出廠證明

主機銘牌照片

空調設備節能標章影本

項次	提供資料	是否提供 ○X	條件限制	備註
(一) 日常節能指標-照明				
	1. 照明燈具(含採用燈管)規格型錄。		1. 每米平方照明燈具設計須小於8.39W 以下。	1. 照明燈具平面圖必須於現場一致。
	2. 照明燈具平面圖(須標示瓦數、規格等)。提供 CAD 檔及 PDF 檔			
	3. 照明燈具完工數量證明。(小包須蓋章)。			
	4. 室內各種燈具照片一張。			
(二) 日常節能指標-空調				
	1. 中央空調節能計畫書(含空調技師簽證)。		1. 空調系統節能效率 EAC 須小於0.69 以下。	1. 空調平面圖必須於現場一致。 2. 空調室外機近照須照到完整清晰的銘牌照片。
	2. 空調平面圖。			
	3. 空調各機型型錄。			
	4. 空調昇位圖。			
	5. 空調節能 EAC 計算。			
	6. 空調室外機各機型照片(遠近各一張)。			
(三) 室內環境指標-綠建材				
	1. 室內裝修材料表。		1. 室內空間施工範圍內所使用綠建材比例須大於45%以上。	1. 標章證書不可過期，須在有效期限內。
	2. 綠建材標章證書。			
	3. 綠建材完工數量證明。(小包需蓋章)。			
	4. 各種綠建材施作完工照片一張。			